

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 72151678

Blatt Page
0001

Ihr Zeichen Client Reference
Lyn Dinoso

Unser Zeichen Our Reference
-DN- 31081075 013

Ausstellungsdatum
23.07.2015

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
TDK-Lambda Americas Inc.
401 Mile of Cars Way, Suite 325
National City CA 91950
USA

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
TDK-LAMBDA MALAYSIA SDN BHD
PLO33 KAWASAN PERINDUSTRIAN SENAI
81400 SENAI
Malaysia

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Switching Power Supply Switch Mode Power Supply

Model Designation: 1) CPFE1000F-12, 2) CPFE1000F-28,
3) CPFE1000F-48

7

Rated Voltage: AC 100-240V, 50-60Hz
(Operating Range: 85-265V, 47-63Hz)

Rated Current: 1) 12A
2)-3) 16A

Protection Class: I

Output Ratings DC: 1) 9,6-14,4 (12)V; 60A; 720W max.
2) 22,4-33,6 (28)V; 36A; 1008W max.
3) 38,4-57,6 (48)V; 21A; 1008W max.

Special Remarks: To be installed according to the licensee's
installation instructions. Replaces Certificate R72100934.

7

ANLAGE (Appendix): 1, 1-5

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Martin Nagel

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Dipl.-Ing. M. Glagla